



**Szpital Psychiatryczny
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
w Węgorzewie**

Węgorzewo, dnia 22 października 2018 r

Nr sprawy: 33/2018

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie informuje, że dnia 21 października 2018 r. wpłynęło zapytanie w związku z postępowaniem na opracowanie dokumentacji technicznej obejmującej oddymianie klatek schodowych, montaż drzwi p.poż i dymoszczelnych, instalację oświetlenia awaryjnego w budynku szpitalnym „A”, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie normami, przepisami i wytycznymi związanymi z realizacją projektu.

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz odpowiedzi:

1. Czy dysponują Państwo rzutami budynku (jeśli tak to w jakiej formie: plik pdf, dwg)?
2. Czy można otrzymać rzuty budynku w celu przygotowania oferty (proszę podesłać na ten adres email)?
3. Jeśli chodzi o ośw. awaryjne to preferują Państwo system z centralną baterią, centralnym monitoringiem opraw, czy może tylko oprawy z auto testem?
4. Czy dysponują Państwo schematem lub zdjęciami rozdzielnicy w budynku A z której ma być zasilanie centrali ASO?
5. Czy budynek A jest zabytkiem bądź objęty jest ochroną konserwatorską?
6. Ile stref pożarowych posiada budynek A? (czy jest to jedna strefa czy kilka-jeśli kilka to proszę o wskazanie tych stref na rzutach budynku).

Odpowiedzi zamawiającego:

Ad 1. Posiadamy rzuty budynku w wersji papierowej, inwentaryzacja z 1985 roku

Ad 2. Zaleca się Wykonawcom przeprowadzenia wizji lokalnej (ogłędzin), jako czynności pomocniczej, stanowiącej cenną wskazówkę umożliwiającą skalkulowanie ceny oferty oraz prawidłowego wykonania zamówienia.


Zamawiający udostępni dokumentację techniczną, będącą w jego posiadaniu, potrzebną dla prawidłowego skalkulowania ceny oraz wykonania zamówienia.

Ad 3. Preferujemy system bez centralnej baterii.

Ad 4. Tak jak w pkt 2.

Ad 5. Budynek szpitalny A nie jest zabytkiem. Rok budowy 1932.

Ad 6. Budynek szpitalny A posiada jedną strefę pożarową.

DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie

mgr Agnieszka SZALKO

Szpital Psychiatryczny
SP ZOZ w Węgorzewie
11-600 Węgorzewo
ul. G. J. Bema 24

T: 87 427 27 66
F: 87 427 27 85
E: kancelaria@szpitalpsychiatrycznywegorzewo.p
W: www.szpitalpsychiatrycznywegorzewo.p

ZOL P Rudziszki 87 437 80 13
WOTUW Giżycko 87 428 40 30
PZP Giżycko 87 429 13 98
PZP Pisz 501 026 211

Certyfikat Systemu
Zarządzania Jakością
ISO 9001:2008
Nr. IT-65931