

Węgorzewo, dnia 31 października 2018 r.

DOA/0908/01-4/MM/2018

Wszyscy Wykonawcy

Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie informuje, że dnia 31 października 2018 r. wpłynęło zapytanie w związku z ogłoszeniem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, przedmiot zamówienia: Budowa usług e-zdrowia Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących ww. postępowania oraz odpowiedzi:

1. Zasilanie awaryjne - UPS - Typ 1

- Czy Zamawiający dopuszcza UPS ze zdolnością przeciążeniową dla przeciążenia powyżej 150% wynoszącą 500ms?

2. Zasilanie awaryjne - UPS -Typ 2 – zapasowy

- Czy Zamawiający dopuszcza UPS bez systemu korekcji współczynnika mocy (PFC), gdyż występuję on głównie w UPS-ach wykonanych w topologii podwójnej konwersji online?

3. Zasilanie awaryjne - UPS -Typ 3 – do szafki punktów dystrybucyjnych


- Czy Zamawiający dopuszcza UPS z zestawem gniazd wyjściowych PDU podłączanych w UPS-ie do gniazda wyjściowego IEC – 320 - C13 (10A), zwłaszcza iż gniazdo wyjściowe IEC – 320 - C19 (16A) nie jest wymagane w UPS –ie?

Odpowiedzi zamawiającego:

Ad. 1 - Zamawiający dopuszcza.

Ad. 2 - Zamawiający dopuszcza.

AD. 3 - Zamawiający dopuszcza.


DYREKTOR
Szpitala Psychiatrycznego
SP ZOZ w Węgorzewie
mgr Anieszka SZALKO