



KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W WĘGORZEWIE  
PZ .5581.1.2.2017

SZPITAL PSYCHIATRYCZNY  
Sanitodzień Publiczny  
Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie

WPLYWNO: 21-02-2017

MSC

Węgorzewo 17 02.2017 r.

## DECYZJA

Na podstawie art. 26 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 roku o Państwowej Straży Pożarnej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 603 z późn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 Kodeks postępowania administracyjnego (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.), w związku z uchybieniami naruszającymi przepisy przeciwpożarowe, opisanymi w protokole z czynności kontrolno-rozpoznawczych przeprowadzonych w dniu 26.01.2017 r. przez mł. kpt. Ewę Pietrzak – starszego specjalistę ds. kontrolno – rozpoznawczych. W toku przeprowadzonych czynności na terenie Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie (budynek A) ul. Bema 24; 11-600 Węgorzewo stwierdzono nieprawidłowości. W związku z tym nakazuje się Dyrektorowi Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ w Węgorzewie usunięcie w ustalonym terminie niżej wymienionych nieprawidłowości:

L.p.	Obowiązki i podstawa prawna	Termin wykonania
1.	2.	3.
1.	Klatki schodowe znajdujące się w budynku A szpitala zamknąć drzwiami oraz wyposażyć w urządzenia zapobiegające zadymieniu. <u>Podstawa prawna:</u> § 15 ust. 1 pkt 4, § 15 ust. 2, § 16 ust. 1 i 2 pkt 5, ust. 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719) w związku, z § 245 pkt. 1, 2 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. rok 2015 poz. 1422 z późn. zm.).	31.01.2018 r.
2.	Udokumentować sprawność techniczną instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego, poprzez przedstawienie protokołu z badań czasu zadziałania i działania oraz natężenia oświetlenia panującego na drodze ewakuacyjnej. <u>Podstawa prawna:</u> § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719).	31.01.2018 r.
3.	Udokumentować sprawność techniczną przeciwpożarowego wyłącznika prądu, zainstalowanego w budynku A szpitala. <u>Podstawa prawna:</u> § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów /Dz. U z 2010 r: Nr.109, poz.719	31.01.2018 r.
4.	Zastosować na drogach ewakuacyjnych na korytarzach kondygnacji podziemnej szpitala awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, w celu zapewnienia odpowiednich warunków ewakuacji. <u>Podstawa prawna:</u> § 15 ust.1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. Nr 109 poz. 719) w związku z § 207 ust. 2, § 181 ust. 3 pkt. 2 c Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz.U. rok 2015 poz. 1422 z późn. zm.).	31.01.2018 r.

## UZASADNIENIE

Hełkoć w decyzji jest przywołanie do:

- 1) rozporządzenia MI – należy rozumieć przez to rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. rok 2015, poz. 1422 ze zm.),

- 2) rozporządzenia MSWiA - należy rozumieć przez to rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719),
- 3) ustawy o ochronie przeciwpożarowej - należy rozumieć przez to ustawę z dnia 24 sierpnia 1991r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jednolity: Dz. U. rok 2016, poz. 191 ze zmianami).

Zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o ochronie przeciwpożarowej osoba fizyczna, osoba prawna, organizacja lub instytucja korzystające ze środowiska, budynku, obiektu lub terenu są obowiązane zabezpieczyć je przed zagrożeniem pożarowym lub innym miejscowym zagrożeniem. Jednocześnie właściciel, zarządca lub użytkownik budynku, obiektu lub terenu ponoszą odpowiedzialność za naruszenie przepisów przeciwpożarowych.

Postanowieniami art. 4 ust. 1 przytoczonej wyżej ustawy właściciel budynku, obiektu budowlanego lub terenu, zapewniając ich ochronę przeciwpożarową, jest obowiązany:

- 1) przestrzegać przeciwpożarowych wymagań techniczno - budowlanych, instalacyjnych i technologicznych,
- 2) wyposażać budynek, obiekt budowlany lub teren w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice,
- 3) zapewnić konserwację oraz naprawy urządzeń przeciwpożarowych i gaśnic w sposób gwarantujący ich sprawne i niezawodne funkcjonowanie,
- 4) zapewnić osobom przebywającym w budynku, obiekcie budowlanym lub na terenie, bezpieczeństwo i możliwość ewakuacji,
- 5) przygotować budynek, obiekt budowlany lub teren do prowadzenia akcji ratowniczej,
- 6) zapoznać pracowników z przepisami przeciwpożarowymi,
- 7) ustalić sposoby postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia.

Z uwagi na przeznaczenie obiektu dla użyteczności publicznej zgodnie z § 209 ust. 3 rozporządzenia MI kontrolowany budynek A Szpitala Psychiatrycznego SP ZOZ ul. Bema 24; 11-600 Węgorzewo kwalifikowany jest do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Obiekt z uwagi na swoją wysokość zalicza się do budynków średnich (Ś).

#### **Dotyczy pkt. 1 Decyzji**

W trakcie kontroli ustalono, że budynek główny szpitala ma trzy kondygnacje nadziemne z poddaszem użytkowym i jedną kondygnację podziemną. Budynek zaliczany jest do grupy wysokości średniowysokich, ponieważ zgodnie z uzyskanymi informacjami jego wysokość wynosi ok. 14,40 m. W budynku znajdują się dwie klatki schodowe zamknięte drzwiami bez klasy odporności ogniowej. Żadna z wymienionych klatek schodowych nie ma zainstalowanych urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania dymu. Kontrolowany budynek stanowi jedną strefę pożarową, zaliczaną do kategorii zagrożenia ludzi ZL II. Zgodnie z § 15 ust. 1 pkt. 4, § 15 ust. 2 rozporządzenia MSWiA, z każdego miejsca w obiekcie przeznaczonym do przebywania ludzi, zapewnia się odpowiednie warunki ewakuacji umożliwiające szybkie i bezpieczne opuszczanie strefy zagrożonej lub objętej pożarem, dostosowane do liczby i stanu sprawności osób przebywających w obiekcie oraz jego funkcji, konstrukcji i wymiarów, a także zastosowanie technicznych środków zabezpieczenia przeciwpożarowego, polegających na zabezpieczeniu przed zadymieniem wymienionych w przepisach techniczno-budowlanych dróg ewakuacyjnych, w tym na stosowaniu urządzeń zapobiegających zadymieniu lub urządzeń i innych rozwiązań techniczno - budowlanych zapewniających usuwanie dymu. Odpowiednie warunki ewakuacji określają przepisy techniczno - budowlane. Jednocześnie w myśl § 16 ust. 1 i 2 pkt 5, § 16 ust. 3 rozporządzenia MSWiA, niezabezpieczenie przed zadymieniem dróg ewakuacyjnych wymienionych w przepisach techniczno - budowlanych w sposób w nich określony, jest podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu ludzi, w związku z niezapewnieniem możliwości ewakuacji przez występujące w nim warunki techniczne. W związku z § 245 pkt 1, pkt. 2 rozporządzenia MI, w budynkach niskich i średniowysokich zaliczanych do kategorii zagrożenia ludzi ZL II, należy stosować klatki schodowe obudowane i zamykane drzwiami oraz wyposażone w urządzenia zapobiegające zadymieniu lub służące do usuwania dymu. Na podstawie § 2 rozporządzenia MI, obowiązek nakazany w tym punkcie decyzji może być spełniony w sposób inny niż podany w przedmiotowym rozporządzeniu, z zachowaniem trybu postępowania określonego w wymienionym przepisie.

#### **Dotyczy pkt. 2 Decyzji**

W trakcie czynności nie przedstawiono dokumentu z przeprowadzonego przeglądu technicznego instalacji awaryjnego oświetlenia ewakuacyjnego. Zgodnie z § 3 ust. 2 i 3 rozporządzenia MSWiA urządzenia przeciwpożarowe, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych, w dokumentacji techniczno-ruchowej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku.

#### **Dotyczy pkt. 3 Decyzji**

Zgodnie z rozporządzeniem MSWiA urządzenia przeciwpożarowe w obiekcie między innymi przeciwpożarowy wyłącznik prądu, powinny być poddawane przeglądom technicznym i czynnościom konserwacyjnym, zgodnie z zasadami i w sposób określony w Polskich Normach dotyczących urządzeń przeciwpożarowych. Przeglądy techniczne i czynności konserwacyjne powinny być przeprowadzane w okresach ustalonych przez producenta, nie rzadziej jednak niż raz w roku. Brak okresowych badań przeciwpożarowego wyłącznika prądu uniemożliwi

wykrycie nieprawidłowości, może utrudnić prowadzenie działań ratowniczo-gaśniczych. W czasie prowadzonych czynności kontrolno – rozpoznawczych nie przedstawiono protokołu z próby zadziałania przeciwpożarowego wyłącznika prądu.

**Dotyczy pkt. 4 Decyzji**

W trakcie czynności stwierdzono brak oświetlenia awaryjnego na korytarzach kondygnacji podziemnej szpitala. Oświetlenie awaryjne ewakuacyjne należy stosować w strefie pożarowej zakwalifikowanej do kategorii zagrożenia ludzi ZL II oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzących z tej strefy na zewnątrz budynku. Brak wymaganego oświetlenia awaryjnego jest podstawą do uznania użytkowanego budynku istniejącego za zagrażający życiu, w związku z niezapewnieniem przez występujące w nim warunki techniczne możliwości ewakuacji ludzi. Niezapewnienie odpowiednich warunków ewakuacji może mieć bezpośredni wpływ na czas i możliwość bezpiecznego opuszczenia strefy zagrożenia osób przebywających w budynku podczas wystąpienia zagrożenia pożarowego.

W związku z powyższym orzeczono jak wyżej.

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie ul. Niepodległości 16, 10-045 Olsztyn, za pośrednictwem Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Węgorzewie ul. Sienkiewicza 10, 11-600 Węgorzewo w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

KOMENDANT POWIATOWY  
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ  
W WĘGORZEWIE

woj. warmińsko - mazurskie

*Mickiewicz*  
pł. bryg. mgr inż. Paweł Mickiewicz

(podpis z podaniem imienia, nazwiska  
i stanowiska służbowego)



**Otrzymują:**

1. Szpital Psychiatryczny SP ZOZ ul. Bema 24, 11-600 Węgorzewo
2. KP PSP w Węgorzewie – a/a

EP

