

znak sprawy: DOA/250/16-3/NB/2020

Węgorzewo, dnia 18.01.2021 r.

### WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**Szpital Psychiatryczny Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Węgorzewie**, działając na podstawie przepisów art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. **Dostawa mebli i wyposażenia do Szpitala Psychiatrycznego SPZOZ w Węgorzewie**.

#### Pytanie:

Zwracam się z prośbą o uszczegółowienie opis przedmiotu zamówienia dla wszystkich zabudów meblowych m.in. rodzaj i grubość płyty, ilość szafek górnych czy dolnych, określenie czy w zabudowach mają być np. zlewy / umywalki, miejsce na lodówkę; czy szafki mają być zamykane zamkami?; czy szafki dwuskrzydłowe czy z szufladami? Itp.

#### Odpowiedź:

Zamawiający uszczegółowia opis przedmiotu zamówienia zgodnie z poniższą tabelą:

Nazwa	Opis mebli	ilość
	<b>0.01 Punkt rejestracji</b>	
Biurko recepcyjne	Kształt litery L z płyty melaminowej, z dwoma kontenerami, szuflady zamykane na klucz, 110x190cm głębokość 60cm, wys. 75cm, grubość płyty min. 18 mm, mebel na wymiar	1
Szafka podparapetowa na dokumenty	Mebel płyty melaminowanej, z drzwiami rozsuwanymi, zamykana na klucz 154x50cm, mebel na wymiar, h=75cm, grubość płyty min. 18 mm	1
	<b>0.03 Gabinet przyjęć</b>	
Biurko lekarskie	Na stelażu ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, biurka z melaniny gr. 25mm, nogi zakończone stopkami regulowanymi, wyposażone w kontenerki z 3 szufladami, zamykanymi na zamek bębnowy, wym. 74 x 160 x 80 cm	2
Zabudowa meblowa 1	Z blatem roboczym kompozytowym o gładkiej powierzchni, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej, 226x60 cm wys. 85cm, grubość płyty min. 18 mm. Z zamontowanymi skrajnie: zlewozmywakiem z lewej strony i umywalką z prawej strony. Pomiędzy umywalką i zlewem w dolnej części zabudowy umieścić półkę z dwiema szufladami - wysuwane na prowadnicach z blokadą, w formie kosza, o nośności min. 10 kg każda. Po lewej stronie zabudowy słupek (dwoje drzwi góra-dół) z dwiema półkami w górnej części i jedną w dolnej. Szerokość słupka 40 cm, głębokość dopasowana do frontu zabudowy.	1

Zabudowa meblowa 2	Nad blatem roboczym Zestawu nr 1, podwieszana, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej, 226x30cm, wys. min. 80cm, grubość płyty min. 18 mm, szafki pojedyncze, z 2 półkami.	1
Zabudowa meblowa 3	Mebel na wymiar, 160x30cm, grubość płyty min. 18 mm płyty melaminowanej, zawierająca: - Słupkę z miejscem do zabudowy lodówki małej (o wymiarach ok. szer. 60 cm wysokość 81 cm głębokość 60 cm). Lodówka umieszczona na wysokości poziomu blatu roboczego. Pod i nad lodówką szafki z 2 półkami; - Szafki z blatem roboczym: jedna szafka z 4 szufladami i jedna szafka z 2 półkami. - Zabudowa podwieszana 2 szafki, dwupółkowe.	1
Zlew	Ze stali nierdzewnej, wbudowany w blat roboczy, z baterią oszczędzającą wodę	1
Umywalka	Ceramiczna, z baterią z mieszaczem oszczędzającą wodę, wbudowana w blat roboczy	1
<b>0.05 Gabinet lekarski</b>		
Biurko lekarskie	Na stelażu ze stalowych profili zamkniętych o przekroju czworokątnym, biurka z melaniny gr. 25mm, nogi zakończone stopkami regulowanymi, wyposażone w kontener z 3 szufladami, zamykanymi na zamek bębnowy, wym. 74 x 160 x 80 cm	1
Zabudowa meblowa	Z blatem roboczym kompozytowym o gładkiej powierzchni, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej, 240x60 cm wys. 85cm, grubość płyty min. 18 mm, jedna szafka z 4 szufladami, pozostałe jednodrzwiowe, z 2 półkami każda.	1
Zabudowa meblowa	Nad blatem roboczym, podwieszana, mebel na wymiar, z płyty melaminowanej 240x30cm, wys. 80cm, grubość płyty min. 18 mm	1
Regał	Z płyty melaminowanej, 220x40x220 cm, grubość płyty min. 18 mm	1
Szafa	Na dokumenty, z płyty melaminowanej 90x60x220 cm grubość płyty min. 18 mm,	1
Umywalka	Ceramiczna, z baterią z mieszaczem oszczędzającą wodę, wbudowana w blat roboczy	1

Ogólne informacje dotyczące wszystkich zamawianych mebli:

- grubość płyty min. 18 mm
- wszystkie szafki zamykane na zamek,
- drzwiczki pełne (bez szyb), z systemem samozamykającym,
- szafki z szufladami – zamknięcie wszystkich szuflad, dopuszczalne zamknięcie centralne,
- szuflady na rolkach, z płyty (wyjątek szuflady w Zabudowie 1 w pomieszczeniu 0.03 Gabinet przyjęć opisane oddzielnie),
- uchwyty ergonomiczne, mocowane dwupunktowo, łatwe w utrzymaniu czystości, wykonane z materiału odpornego na mycie i dezynfekcję.

Wszystkie podane parametry - +/- 3%

**Pytanie:**

Prosimy o udostępnienie poglądowych rysunków/ szkiców dla zabudów meblowych.

**Odpowiedź:**

Zamawiający udostępnia poglądowy szkic ustawienia planowanych mebli – schemat pomieszczeń.

**Powyższe należy uwzględnić przy opracowaniu oferty.**

.....  
(podpis Kierownika Zamawiającego lub osoby  
upoważnionej)